




Universal Rebuilding Instructions

for Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318 Drum Unit Cartridges



Universal Rebuilding Instructions

for Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318 Drum Unit Cartridges

- (A)** OPC Drum Holding Pin
- (B)** Bias Charge Roller (BCR)
- (C)** White BCR Support Clip
- (D)** Drum Cleaning Blade (DCB)

Rebuilding Kit Contents:

- (1) OPC Drum
- (1) Drum Cleaning Blade
- (1) Instructions
- (1) Wipe

Recommended Tools and Materials:

- Screwdriver-Phillips #2, 8 inch (Katun PN 11010107)
- Electronic Needle Nose Pliers (Katun PN 11010036)
- Katun Kynar Dusting Pouch (Katun PN 11707200)
- Chicopee Chix Soft Cloth (Katun PN 11707338)

(NOTE: All recommended tools and materials are available from Katun.)

Disassembly

NOTE: Follow these instructions carefully. The quality and performance of this product will depend on your workmanship as well as the condition of the used DU/C being rebuilt.

1. Remove the OPC drum holding pin (A) with electronic needle nose pliers. Remove used OPC Drum.
2. Remove Bias Charge Roller (B).
Clean the charge roller with charge roller cleaning wipe, or with clean deionized water and white Chicopee Chix Soft Cloth; dry wipe in one direction only.
3. Remove white BCR support clip (C).
4. Remove Drum Cleaning Blade (D) by removing the two (2) securing screws. Note the quantity and location of any blade shims that may be present under the used blade, and save for reinstallation.

Rebuilding

5. Vacuum out waste toner, being careful not to damage the Mylar recovery blade.
 6. Install any previously removed drum cleaning blade shims removed in disassembly, then install new drum cleaning blade, securing with the two (2) screws removed in step 4. Install previously removed white BCR support clip.
 7. Reinstall clean BCR.
 8. Apply light amount of Kynar to OPC drum. Install new OPC drum in cartridge securing it in place with drum holding pin removed in step 1. Rotate OPC drum one rotation down (counter) to the drum-cleaning blade. If Kynar is visible on the BCR, dry wipe it with Chicopee Chix Soft Cloth to prevent copy quality issues.
-

Instrucciones universales de reconstrucción

para unidades de cartucho Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318

- (A) Clavija de retención del tambor OPC
- (B) Rodillo de carga de polarización (BCR)
- (C) Broche blanco de soporte del tambor BCR
- (D) Lámina de limpieza del tambor (DCB)

Kit de reconstrucción Contenido:

- (1) Tambor OPC
- (1) Lámina de limpieza del tambor
- (1) Instrucciones
- (1) Paño

Herramientas y materiales recomendados:

- Destornillador Phillips Nº 2, 8 pulgadas (Ref. Katun 11010107)
- Pinzas de punta de aguja para electrónica (Ref. Katun 11010036)
- Estuche para espolvoreo de Kynar (Ref. Katun 11707200)
- Paño suave Chicopee Chix (Ref. Katun 11707338)

(NOTA: Todos los materiales y herramientas recomendados están disponibles en Katun.)

Desarmado

NOTA: Siga estas instrucciones cuidadosamente. La calidad y el rendimiento de este producto, así como las condiciones de la unidad de cartucho/tambor usado que se reconstruye, dependerán de la mano de obra.

1. Retire la clavija de retención del tambor OPC (A) con las pinzas de punta de aguja para electrónica. Retire el tambor OPC usado.
2. Retirar el rodillo de carga de polarización (B).
Limpie el rodillo de carga con el paño para rodillo de carga, o con agua desionizada limpia y el paño suave Chicopee Chix; pase el paño seco sólo en un sentido.
3. Retire el broche blanco de soporte del tambor BCR (C).
4. Retire los dos (2) tornillos de fijación para retirar la lámina de limpieza del tambor. Tome nota de la cantidad y la ubicación de las arandelas de separación de la lámina que se pueden encontrar debajo de la lámina usada y guárdelas para su reinstalación.

Reconstrucción

5. Retire con aspiradora el toner usado cuidadosamente, para no dañar la lámina de recuperación de Mylar.
 6. Instale las arandelas de separación de la lámina de limpieza del tambor que se hayan retirado en el desarmado, luego instale la lámina de limpieza de tambor nueva y ajuste los dos (2) tornillos que se retiraron en el paso 4. Instale el broche blanco de soporte del tambor BCR que se retiró anteriormente.
 7. Volver a instalar el BCR limpio.
 8. Aplique una ligera cantidad de Kynar al tambor OPC. Instale el tambor OPC nuevo en el cartucho, fijándolo en su posición con la clavija de retención que se retiró en el paso 1. Haga girar el tambor OPC un punto de giro hacia abajo (contador), hacia la lámina de limpieza del tambor. Si se observa Kynar en el tambor BCR, pásele un paño suave Chicopee Clix seco para evitar problemas con la calidad de las copias.
-

Instructions universelles de reconditionnement

des cartouches de tambour pour Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318

- (A) Goupille de maintien du tambour OPC
- (B) Rouleau de charge (RC)
- (C) Clip blanc de support du rouleau de charge RC
- (D) Raclette de nettoyage tambour (RNT)

Kit de reconditionnement Contenu :

- (1) Tambour OPC
- (1) Raclette de nettoyage tambour
- (1) Instructions
- (1) Essuyez

Matériels et outils recommandés

- Tournevis Phillips n° 2, 8 pouces (Katun PN 11010107)
- Pincettes à bec effilé pour électronique (Katun PN 11010036)
- Sachet de poudre lubrifiante Kynar Katun (Katun PN 11707200)
- Chiffon doux Chicopee Chix (Katun PN 11707338)

(Remarque : tous les outils recommandés sont disponibles auprès de Katun.)

Démontage

REMARQUE : Suivre soigneusement ces instructions. La qualité et les performances de ce produit dépendront de l'exécution du travail ainsi que de l'état dans lequel se trouve la cartouche unité tambour usagée à reconditionner.

1. Déposer la goupille de maintien (A) du tambour OPC avec la pince à bec effilé pour électronique. Retirer le tambour OPC usagé.
2. Déposez le rouleau de charge polarisée (B).
Nettoyez le rouleau de charge avec le chiffon de nettoyage prévu à cet effet ou avec de l'eau propre et déionisée à l'aide d'un chiffon doux et blanc Chicopee Chix; nettoyer dans une seule direction.
3. Retirer le clip blanc de support du rouleau de charge (C).
4. Déposer la raclette de nettoyage du tambour (D) en retirant les deux vis de fixation. Veuillez noter le nombre et l'emplacement des cales de la raclette pouvant être présentes en dessous de la raclette usagée et les mettre de côté pour leur réinstallation.

Reconstruction

5. Aspirer le toner en excès, en prenant garde de ne pas endommager le mylar de récupération.
6. Installer les cales de la raclette de nettoyage du tambour préalablement démontées et installer ensuite la nouvelle raclette de nettoyage du tambour en la fixant avec les deux vis déposées au cours de l'étape 4. Installer le clip blanc de support du rouleau de charge, auparavant démonté.
7. Réinstallez le BCR propre.
8. Appliquer une petite quantité de Kynar sur le tambour OPC. Installer le nouveau tambour OPC dans la cartouche en assurant sa fixation au moyen de la goupille de maintien déposée au cours de l'étape 1. Faire tourner le tambour OPC d'un tour dans le sens anti-horaire contre la raclette de nettoyage du tambour. Si du Kynar apparaît sur le RC, l'essuyer avec un chiffon doux Chicopee Chix afin d'éviter des problèmes de qualité des copies.

Universelle Austauschanleitung

für Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318 Trommelkartuschen

- (A) Haltestift für OPC-Trommel
- (B) Vorspannungs-Ladungsroller (BCR)
- (C) Weiße BCR-Stützklammer
- (D) Trommelwischer (DCB)

Umbaukit Inhalt:

- (1) OPC-Trommel
- (1) Trommelwischer
- (1) Anleitung
- (1) Wischtuch

Empfohlene Werkzeuge und Materialien:

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, 8 Zoll (Katun-PN 11010107)
- Elektronische Nadelzange (Katun-PN 11010036)
- Katun Kynar-Puderbeutel (Katun-PN 11707200)
- Weiches Chicopee Chix Tuch (Katun-PN 11707338)

(Hinweis: Alle empfohlenen Werkzeuge und Materialien sind von Katun erhältlich.)

Ausbau

HINWEIS: Diese Anleitungen sind genau zu befolgen. Die Qualität und Leistung dieses Produkts hängen von der Güte Ihrer Arbeit und dem Zustand der benutzten DU/C, die umgebaut wird, ab.

1. Entfernen Sie den Haltestift der OPC-Trommel (A) mit der elektronischen Nadelzange. Die gebrauchte OPC-Trommel herausnehmen.
2. Nehmen Sie die Ladewalze (B) heraus.

Reinigen Sie die Ladewalze mit dem Reinigungstuch für die Ladewalze oder mit sauberem, vollentsalztem Wasser und einem weichen weißen Chicopee Chix-Tuch; nur in einer Richtung trocken wischen.

3. Die weiße BCR-Stützklammer (C) entfernen.
4. Den Trommelwischer (D) durch Entfernen der zwei (2) Sicherungsschrauben herausnehmen. Die Menge und den Standort etwaiger Wischer-Beilagscheiben unter dem benutzten Wischer beachten und für den späteren Wiedereinbau aufbewahren.

Umbau

5. Den verbrauchten Toner heraussaugen, dabei sorgfältig darauf achten, dass der für den Umbau benötigte Mylar-Wischer nicht beschädigt wird.
6. Die beim Ausbau entfernten Trommelwischer-Beilagscheiben wieder einbauen, dann den neuen Trommelwischer installieren und mit den zwei (2) in Schritt 4 entfernten Schrauben befestigen. Die vorher entfernte weiße BCR-Stützklammer installieren.
7. Legen Sie die saubere Ladewalze wieder ein.
8. Auf die OPC-Trommel etwas Kynar auftragen. Die neue OPC-Trommel in die Kartusche installieren und mit dem in Schritt 1 entfernten Trommelhaltestift sichern. Die OPC-Trommel um eine Umdrehung in entgegengesetzter Richtung zum Trommelwischer bewegen. Falls auf dem BCR Kynar sichtbar ist, dieses mit einem weichen Chicopee Chix Tuch trocken wischen, um die Qualität der Kopien nicht zu beeinträchtigen.

Istruzioni generali per il ricondizionamento

delle cartucce unità tamburo Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318

- (A) Perno di tenuta del tamburo organico
- (B) Rullo di carica (BCR)
- (C) Clip bianca di supporto per BCR
- (D) Lama di pulizia tamburo

Kit per il ricondizionamento Contenuto:

- (1) Tamburo OPC
- (1) Lama di pulizia tamburo
- (1) Istruzioni
- (1) Panno

Strumenti e materiali consigliati:

- Cacciavite Phillips n. 2 da 8 pollici (Codice Katun 11010107)
- Pinze ad ago (Codice Katun 11010036)
- Polvere lubrificante Kynar (Codice Katun 11707200)
- Panno morbido Chicopee Chix (Codice Katun 11707338)

(NOTA: Gli strumenti e i materiali consigliati possono essere richiesti direttamente a Katun.)

Smontaggio

NOTA: Seguire scrupolosamente le istruzioni. La qualità e le prestazioni del prodotto dipendono dall'abilità dell'operatore e dallo stato della DU/C rigenerata.

1. Rimuovere il perno di tenuta del tamburo fotoconduttore organico (A) con le pinze ad ago. Rimuovere il tamburo fotoconduttore organico usato.
2. Rimuovere il rullo di carica (B).
Pulire il rullo di carica con l'apposito panno per la pulizia o con acqua pulita deionizzata e Panno Morbido Chicopee Chix; strofinare a secco in una sola direzione.
3. Rimuovere la clip bianca di supporto del BCR (C).
4. Rimuovere la lama di pulizia tamburo (D) togliendo le due (2) viti di sicurezza. Tenere conto del numero e della posizione degli spessori eventualmente presenti sotto la lama usata e conservare per la successiva installazione.

Ricondizionamento

5. Pulire aspirando il toner di recupero, facendo attenzione a non danneggiare la lama di recupero del Mylar.
 6. Installare gli spessori della lama di pulizia tamburo precedentemente rimossi durante lo smontaggio e installare una nuova lama di pulizia tamburo, bloccandola con le due (2) viti rimosse nella fase 4. Installare la clip di supporto bianca del BCR precedentemente rimossa.
 7. Reinstallare il BCR pulito.
 8. Applicare un leggero quantitativo di Kynar al tamburo fotoconduttore organico. Installare il nuovo tamburo fotoconduttore organico nella cartuccia fissandolo con il perno di tenuta del tamburo rimosso nella fase 1. Ruotare in basso il tamburo fotoconduttore OPC in direzione opposta alla lama di pulizia tamburo. Se il Kynar è visibile sul BCR, pulirlo a secco con il panno morbido Chicopee Chix per evitare problemi di qualità delle copie.
-

Instruções universais de reconstrução

para cartuchos de unidades fotorreceptoras

Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318

- (A) Pino de fixação do fotorreceptor OPC
 - (B) Biais do Rolo de carga
 - (C) Clipe branco de fixação BCR
 - (D) Lâmina de limpeza do fotorreceptor

Kit de reconstrução Contém:

- (1) Fotorreceptor OPC
- (1) Lâmina de limpeza do fotorreceptor
- (1) Instruções
- (1) Pano de limpeza

Ferramentas e materiais recomendados:

- Chave Phillips 2, 8 polegadas (Ref. Katun 11010107)
- Alicates de bico redondo (Ref. Katun 11010036)
- Bolsa de pó Kynar Katun (Ref. Katun 11707200)
- Pano Chicopee Chix (Ref. Katun 11707338)

(OBSERVAÇÃO: todas as ferramentas e materiais estão disponíveis através do web site da Katun.)

Desmontagem

OBSERVAÇÃO: Siga estas instruções cuidadosamente. A qualidade e o desempenho deste produto dependem da sua habilidade na montagem e da condição da unidade de fotorreceptor usada que estiver sendo reconstruída.

1. Remover o pino de fixação (A) do fotorreceptor OPC com o alicate de bico redondo. Remover o fotorreceptor OPC usado.
2. Retire a Unidade do Rolo de Carga (B).
Limpe o rolo de carga com a flanela de limpeza do rolo de carga ou com a flanela macia Chicopee Chix e água destilada; passar o pano seco somente em uma direção.
3. Remover o clipe branco de fixação BCR.
4. Remover a Lâmina de limpeza do fotorreceptor (D) soltando os dois (2) parafusos de fixação. Anote a quantidade e localização de qualquer um dos calços da lâmina que podem estar presentes sob a lâmina usada e guarde para a reinstalação.

Reconstrução

5. Aspirar cuidadosamente o excesso de toner para não danificar a lâmina de recuperação Mylar.
 6. Instalar quaisquer calços das lâminas de limpeza do fotorreceptor retirados anteriormente na desmontagem e instalar uma nova lâmina de limpeza do fotorreceptor, fixando-o com os dois (2) parafusos retirados na etapa 4. Instalar o clipe branco de apoio BCR retirado anteriormente.
 7. Instale novamente uma BCR limpa.
 8. Aplicar uma pequena quantidade de Kynar no fotorreceptor OPC. Instalar um novo fotorreceptor OPC no cartucho fixando-o no lugar com os pinos de segurança do fotorreceptor retirados na etapa 1. Gire o fotorreceptor OPC uma volta para baixo (contador) na direção da lâmina de limpeza do fotorreceptor. Se o Kynar estiver visível no BCR, seque com um pano Chicopee Chix para evitar problemas na qualidade das cópias.
-

Универсальные инструкции по восстановлению

драм-юнитов Canon iR 2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318

- (A) Штифт фиксирующий OPC-барабан
- (B) Ролик заряда высокого напряжения (BCR)
- (C) Белая защелка опоры ролика BCR
- (D) Лезвие очистки барабана (DCB)

Набор для восстановления Содержание:

- (1) OPC-барабан
- (1) Лезвие очистки барабана
- (1) Инструкция
- (1) Салфетка

Рекомендованные инструменты и материалы:

- Отвертка-Phillips #2, 8 дюймов (Katun PN 11010107)
- Плоскогубцы-утоносы для электронной аппаратуры (Katun PN 11010036)
- Технический тальк Купар фирмы Katun (Katun PN 11707200)
- Салфетка Chicoree Chix (Katun PN 11707338)
- 3М портативный пылесос Модель 497AB 220V (Katun PN 11707338)

(ПРИМЕЧАНИЕ: Все рекомендованные инструменты и материалы имеются у фирмы Katun.)

Разборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно выполняйте эти инструкции. Качество работы и производительность этого узла будет зависеть как от вашего мастерства, так и от состояния восстанавливаемого блока фотобарабана Canon (DU/C) после восстановления.

1. С помощью плоскогубцев-утоносов для электронной аппаратуры удалите штифт (A), фиксирующий OPC-барабан. Снимите использованный OPC-барабан.
2. Извлеките ролик заряда (B).
Очистите ролик заряда очистителем ролика или с помощью чистой деионизированной воды и белой салфетки Chicoree Chix; при этом вытирайте досуха только в одном направлении.
3. удалите белую защелку (C) опоры ролика (BCR).
4. Снимите лезвие очистки барабана (D), удалив два (2) крепежных винта. Обратите внимание на количество и расположение прокладок лезвия, которые могут находиться под отработанным лезвием и сохраните их для повторной установки.

Восстановление

5. Удалите пылесосом отработанный тонер, при этом будьте внимательны, чтобы не повредить уплотнительное лезвие Mylar..
6. Установите любые ранее удаленные при разборке прокладки, лезвия очистки барабана, затем установите новое лезвие очистки барабана, закрепив двумя (2) винтами, удаленными в шаге 4. установите предварительно снятую белую защелку опоры ролика BCR.
7. Очистите ролик заряда (BCR) прилагаемой салфеткой и установите обратно или.
8. Нанесите небольшое количество порошка Купар на OPC-барабан. Установите новый OPC-барабан в картридж, закрепив его по месту с помощью фиксирующего штифта, удаленного в шаге 1. Сделайте один оборот OPC-барабаном (против часовой стрелки) к лезвию очистки барабана. Если на ролике BCR присутствует порошок Купар, насухо протрите его мягкой салфеткой Чорее Chix, чтобы предотвратить выход некачественных копий.

KATUN®